



# Unterbodenprüfungsprotokoll

Vor Aufbringen einer Pandomo – K1 Spachtelmasse

**Bauvorhaben:** \_\_\_\_\_

**Bauherr/Bauträger:** \_\_\_\_\_ **Tel.:** \_\_\_\_\_

**Bauleitung/Ansprechpartner:** \_\_\_\_\_ **Tel.:** \_\_\_\_\_

**Bindemittel des Estriches:** \_\_\_\_\_

**Estrichkonstruktion:** schwimmend  gleitend  Verbund

**Zu verlegender Belag:** \_\_\_\_\_

## Prüfung des Untergrundes laut ÖNORM:

Ist die Oberfläche frei von jeglicher Art von Trennmitteln ja  nein

Sind Risse, Schein- bzw. Arbeitsfugen kraftschlüssig verbunden ja  nein

Entspricht die Estrichoberflächenfestigkeit den objekt- und belagsspezifischen Anforderungen ja  nein

Besitzt die Estrichoberfläche die für den Belag erforderliche Glätte und Saugfähigkeit ja  nein

Sind die geforderten Ebenheiten laut Ausschreibung gemäß DIN 18202 vorhanden: \_\_\_\_\_ ja  nein

Ist der Estrich in richtiger Höhenlage zu den Anschlussbelägen eingebaut ja  nein

Ragt der Randstreifen ca. 2 bis 3 cm über die Estrichoberfläche heraus ja  nein

Ist der Untergrund laut der CM Messung trocken? ja  nein

Abwaage: \_\_\_\_\_ Manometerdruck: \_\_\_\_\_ Feuchtigkeitswert: \_\_\_\_\_

Ist die Trennung von anderen Bauteilen gemäß der ÖNORM B 2232 sichergestellt. (Randfugen etc.) ja  nein

Sind die raumklimatischen Bedingungen für die Verlegung gegeben ja  nein

Raumtemp.: \_\_\_\_\_ °C Baukörpertemp.: \_\_\_\_\_ °C Rel. Luftfeuchtigkeit: \_\_\_\_\_ %

Sind die Räumlichkeiten unterkellert ja  nein

Ist eine Bauwerksabdichtung oder Dampfsperre vorhanden ja  nein   
Wichtig zB über Einfahrten, Garagen Feuchträumen etc.

## Gilt nur bei einer vorhandenen Fußbodenheizung:

Ist ein Protokoll des Koordinationsgespräches vorhanden ja  nein

Ist ein Aufheizprotokoll vorhanden ja  nein


Sind Messpunkte für eine CM-Messung vorhanden ja  nein

Entspricht die Rohrüberdeckung der ÖNORM B 2242 Teil 1-7 (je nach Estrichart zw. 35 und 45 mm) ja  nein

Wurden die max. Feldergrößen lt. der ÖNORM B 2242 Teil 1-7 eingehalten (je nach Estrichart zw. 40 und 80m<sup>2</sup>) ja  nein

Bemerkungen: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Raumskizze - Maße - Prüfstelle**



Datum : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Bauherr/Bauträger

\_\_\_\_\_  
Architekt/Bauleiter

\_\_\_\_\_  
Bodenleger/Prüfer